

# TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Torpisana, 122/A 72100 Brindisi

0831 - 512106

## ANALISI GRANULOMETRICA

UNI EN 933 -1

Ditta	CMA S.r.l.	Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA	
Data Prelievo	29/08/2018	N° Prelievo	43341	Data Prova	30/08/2018	
Campione	Graniglia	Classe d/D	4/8	Categoria	Gc85/20	Gc90/10
Peso Secco	1001	Peso Umido	1018	Umidità	1,7%	

Vagli	Peso Trattenuto (g)	Trattenuto Prog. (g)	Trattenuto Prog. (%)	Passante (%)
40	0	0	0,0	100,0
32	0	0	0,0	100,0
20	0	0	0,0	100,0
16	0	0	0,0	100,0
14	0	0	0,0	100,0
12	0	0	0,0	100,0
10	0	0	0,0	100,0
8	39	39	3,9	96,1
6	636	675	67,4	32,6
4	316	991	99,0	1,0
2	4	995	99,4	0,6
1	0	995	99,4	0,6
0,5	0	995	99,4	0,6
0,25	0	995	99,4	0,6
0,125	0	995	99,4	0,6
0,06	0	995	99,4	0,6
0	6	1001	100,0	0,0

UNI EN 12620 0,6 %  
UNI EN 13043 0,6 %

Cat. f.= 1,5  
Cat. f.= 1

