

TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Torpisana, 122/A 72100 Brindisi

0831 - 512106

ANALISI GRANULOMETRICA

UNI EN 933 - 1

Ditta	CMA S.r.l.	Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA
Data Prelievo	29/08/2018	N° Prelievo	43341	Data Prova	30/08/2018
Campione	Sabbia	Classe d/D	0/4	Categoria	GF 85 GA 90
Peso Secco	244	Peso Umido	250	Umidità	2,4%

Vagli	Peso Trattenuto (g)	Trattenuto Prog. (g)	Trattenuto Prog (%)	Passante (%)
8	0	0	0,0	100,0
6	0	0	0,0	100,0
4	7	7	2,9	97,1
2	61	68	27,9	72,1
1	55	123	50,4	49,6
0,5	34	157	64,3	35,7
0,25	22	179	73,4	26,6
0,12	18	197	80,7	19,3
0,063	14	211	86,5	13,5
0	33	244	100,0	0,0

UNI EN 12620
UNI EN 13043

Cont. Fini = 13,5%
Cont. Fini = 13,5%

Cat. Fini = f 16
Cat. Fini = f 16

MF 2,9% MB 0,9 g/Kg < 1,5 UNI EN 933 - 9

